

(導管)第1表 年度別の需給計画表(ピーク時需要量等)

事業者名:北日本ガス株式会社

|      |         | 単位                 | 2018年度<br>(実績) | 2019年度<br>(実績見込) | 2020年度<br>(初年度) | 2021年度     | 2022年度     |  |  |
|------|---------|--------------------|----------------|------------------|-----------------|------------|------------|--|--|
| 小山地区 | 年間需要量   | m <sup>3</sup> /年  | 75,541,501     | 73,792,190       | 73,330,146      | 73,368,766 | 75,496,118 |  |  |
|      | ピーク時需要量 | m <sup>3</sup> /時間 | 13,500         | 13,637           | 13,552          | 13,559     | 13,952     |  |  |
|      | 調整力確保量  | m <sup>3</sup> /時間 |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | 調整力     | %                  |                |                  |                 |            |            |  |  |
| 鹿沼地区 | 年間需要量   | m <sup>3</sup> /年  | 15,039,392     | 14,667,212       | 14,148,404      | 14,200,902 | 14,282,443 |  |  |
|      | ピーク時需要量 | m <sup>3</sup> /時間 | 3,678          | 3,385            | 3,363           | 3,375      | 3,395      |  |  |
|      | 調整力確保量  | m <sup>3</sup> /時間 |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | 調整力     | %                  |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | 年間需要量   | m <sup>3</sup> /年  |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | ピーク時需要量 | m <sup>3</sup> /時間 |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | 調整力確保量  | m <sup>3</sup> /時間 |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | 調整力     | %                  |                |                  |                 |            |            |  |  |
| 合 計  | 年間需要量   | m <sup>3</sup> /年  | 90,580,893     | 88,459,402       | 87,478,550      | 87,569,668 | 89,778,561 |  |  |
|      | ピーク時需要量 | m <sup>3</sup> /時間 | 17,178         | 17,022           | 16,915          | 16,934     | 17,347     |  |  |
|      | 調整力確保量  | m <sup>3</sup> /時間 |                |                  |                 |            |            |  |  |
|      | 調整力     | %                  |                |                  |                 |            |            |  |  |